



Instytut Elektrotechniki

Electrotechnical Institute



AC 073

Zespół Certyfikacji Wyrobów Elektrotechnicznych

CERTYFIKAT

(CERTIFICATE)

NR (No.) B/73/0016/2004

UPOWAŻNIAJĄCY DO OZNACZANIA WYROBU ZNAKIEM BEZPIECZEŃSTWA
(empowering to affix the product with the safety mark)

NAZWA I ADRES POSIADACZA CERTYFIKATU:
(Name and address of the certificate holder:)

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „PAK-PLAST”
Stojadła, ul. Wspólna 40
05-300 Mińsk Mazowiecki

NAZWA I ADRES PRODUCENTA:
(Name and address of the manufacturer:)

J. w.

NAZWA WYROBU:
(Product:)

Puszki instalacyjne do płytek odgaleźnych cztero- lub pięcio-
torowych

PARAMETRY
(Rating:)

380 V, kl. ochr. I, IP20 dla P4 (2,5 mm², 4,0 mm²),
IP41 dla P6 (6,0 mm², 10,0 mm²).

TYP/OZNACZENIE:
(Type/designation:)

P4, P6.

SYMBOL SWW/PKWIU:
(Classification symbol:)

1131-12/31.20.27-60.11

WYRÓB SPEŁNIA WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA ZAWARTE W:
(The product complies with the requirements of:)

PN-E-93208:1997, PN-IEC 884-1+A1:1996

ZGODNIE ZE SPRAWOZDANIAMI Z BADAŃ WYROBU NR:
(In conformity with the test reports no.:)

O-91/2000

NAZWA LABORATORIUM:
(Name of testing laboratory:)

Laboratorium Sprzętu Oświetleniowego COBR POLAM

TERMIN WAŻNOŚCI CERTYFIKATU *
(This certificate is valid

OD: 2004-01-31

DO: 2009-01-30
to:)

PRAWO DO OZNACZANIA DOTYCZY WYŁĄCZNIE EGZEMPLARZY WYROBU MAJĄCYCH IDENTYCZNE CECHY JAK
PRZEDSTAWIONY DO OCENY WZÓR (WZORY) I SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OKREŚLONE POWYŻEJ.
(The right to affix with the safety mark concerns the products having identical
characteristics as the test sample(s) and complying with the requirements mentioned above.)

PRAWA I OBOWIĄZKI POSIADACZA CERTYFIKATU ZOSTAŁY OKREŚLONE W UMOWIE NR 293.
(The rights and responsibility of the certificate holder are defined in agreement No.).

*Niniejszy certyfikat stanowi przedłużenie certyfikatu nr B/73/0014/2004
(This is prolong the certificate no.)

KIEROWNIK ZESPOŁU CERTYFIKACJI WYROBÓW

DYREKTOR INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI

ANNA CHĄDZYŃSKA



STEFAN PARADOWSKI

WARSZAWA, DNIA 2004-01-30

ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa; tel.: +48/22/812 33 89, fax: +48/22/812 23 73