



**Instytut
Elektrotechniki**
Electrotechnical Institute



AC 073

Zespół Certyfikacji Wyrobów Elektrotechnicznych

CERTYFIKAT

(CERTIFICATE)

NR (No.) B/73/0110/2004

UPOWAŻNIAJĄCY DO OZNACZANIA WYROBU ZNAKIEM BEZPIECZEŃSTWA
(empowering to affix the product with the safety mark)

NAZWA I ADRES POSIADACZA CERTYFIKATU:
(Name and adress of the certificate holder:)

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "PAK - PLAST"
Stojadła, ul. Wspólna 40,
05-300 Mińsk Mazowiecki

NAZWA I ADRES PRODUCENTA:
(Name and adress of the manufacturer:)

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "PAK - PLAST"
Stojadła, ul. Wspólna 40,
05-300 Mińsk Mazowiecki

NAZWA WYROBU:
(Product:)

Puszki instalacyjne natynkowe

PARAMETRY:
(Rating:)

400 V, IP44 - bez uszczelki, IP55 - z uszczelką

TYP/OZNACZENIE:
(Type/designation:)

P7.

WYRÓB SPEŁNIA WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA ZAWARTE W:
(The product complies with the requirements of:)

PN-E-93208:1997, PN-IEC 884-1+A1#:1996

ZGODNIE ZE SPRAWOZDANIAMI Z BADAŃ WYROBU NR:
(In conformity with the test reports no.:)

O-5/2001, O-77A/2001

NAZWA LABORATORIUM:
(Name of testing laboratory:)

Laboratorium Sprzętu Oświetleniowego
Instytutu Elektrotechniki


TERMIN WAŻNOŚCI CERTYFIKATU
(This certificate is valid

OD: 2004-11-02
since:

DO: 2007-11-01
to:)

PRAWO DO OZNACZANIA DOTYCZY WYŁĄCZNIE EGZEMPLARZY WYROBU MAJĄCYCH IDENTYCZNE CECHY JAK PRZEDSTAWIONY DO OCENY WZÓR (WZORY) I SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OKREŚLONE POWYŻEJ.
(The right to affix with the safety mark concerns the products having identical characteristics as the test sample(s) and complying with the requirements mentioned above.)

PRAWA I OBOWIĄZKI POSIADACZA CERTYFIKATU ZOSTAŁY OKREŚLONE W UMOWIE NR 293.
(The rights and responsibility of the certificate holder are defined in egreement No.)



KIEROWNIK ZESPOŁU CERTYFIKACJI WYROBÓW

DYREKTOR INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI

ANNA CHADZYŃSKA

STEFAN PARADOWSKI

WARSZAWA, DNIA 2004-11-02

ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa; tel.: +48/22/812 33 89, fax: +48/22/812 23 73